

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing/ Landau	42-170/3/2-301	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing/ Landau		
Betreiber	[Name]	Haslbeck Georg			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Oberbubach 5	84130	Dingolfing	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Masthähnchenställe			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.1.3.1		6.6 a	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	15.05.2018	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X			
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Im Stall 2 (Weststall) wurde ein zusätzlicher, über die hofeigene Hackschnitzelanlage betriebener Wärmetauscher installiert.
Die Abgasführung des Notstromaggregates im Stall 2 entspricht nicht der grundsätzlichen immissionsschutzrechtlichen Anforderung einer Abluftführung in die Freie Luftströmung (Stutzen in ca. 2 m Höhe nur ca. 1m seitlich raus). Herr Haslbeck wurde um eine entsprechende Erhöhung mit Abgasaustritt 2m über Dach gebeten.
Der Flüssiggastank an der Ostseite des Stalles 2 weist ein Fassungsvermögen von 2,9 to auf und unterschreitet somit die immissionsschutzrechtlich relevante Grenze von 3 to.

Meldungen an Behörde / Dienststelle
Herr Haslbeck wird um Vorlage des letzten Prüfberichtes hinsichtlich der Flüssiggasanlage gebeten (wurde durch Betreiber vorgelegt, 02.07.2018)

Bemerkungen für nächste Überwachung