

**WKA Rosenmühle an der Vils - Eingabeplanung 2021**

Die Anlage hat folgende Turbinenausbaudaten und Hauptabflusswerte:

Turbinenbestand: 1 Kaplan turbine 4,75 m<sup>3</sup>/s (unverändert)

Abflüsse der Vils am Standort Rosenmühle, Einzugsgebietsgröße 600 km<sup>2</sup>:

Ereignis	Abfluss [m <sup>3</sup> /s]
Q30	2,30
Q330	6,70
MQ	4,80

Anlagen:

- Abflussdauerzahlen/kurve am Standort
- Pegeldaten Pegel Aham, 1970-2015